



**Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

(Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области)

ул. Дмитрия Ульянова, 4, г. Ульяновск, 432017

Телефон: (8422) 44-29-68

Факс: (8422) 44-29-41

E-mail: 73rpn@73.rspotrebnadzor.ru

<http://www.73.rspotrebnadzor.ru>

ОКПО 25485688 \ ОГРН 1057325019916

ИНН 7325052734 \ КПП 732501001

От 17.02.23г.

№

73-01-09/00-186-

На №

от

2023

Главе администрации
МО «Майнский район»
О.В. Шуёнкову
433130, р.п.Майна, ул. Советская, д.3

Руководителям водопоставляющих
организаций:

ОГКП «Ульяновский областной
водоканал»

А.В. Шмыреву

433910, р.п. Радищево, ул.

Кооперативная, 58а

МУП ЖКХ «Анненковское»

433134, с. Анненково-Лесное,

пл. Победы, д.5

С.Н. Ишмуллиной

МУП ЖКХ «Выровское»

Д.Х. Абубекирову

433170, ст. Выры, ул.

Железнодорожная, д. 12

МУП ЖКХ «Старомаклаушинское»

433141, с. Старые Маклауши, ул.

Молодежная, д. 14

Г.В. Андреевой

МУП «Аква»

433152, р.п. Игнатовка,

Ул. Транспортная, д. 24а, офис 1

А.Р. Чагаеву

МУП ЖКХ «Гимовское»

433174, п. Гимово, ул. Центральная, 12

Ю.В. Гордесной

СПК «Карлинское»

433158, с. Карлинское

Е.Ю. Шимякову

Уведомление

о несоответствии нормативам качества питьевой воды

Руководствуясь ч. 5 статьи 23, Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе проведен анализ результатов социально-гигиенического мониторинга, производственного контроля качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения Майнского района Ульяновской области за период 2022г.

Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В 2022 году возросла доля нестандартных проб воды источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям (12 ранговое место), из распределительной сети по микробиологическим показателям (4 ранговое место), по санитарно-химическим показателям (6 ранговое место):

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно – химическим показателям

территории	2018	2019	2020	2021	2022	Динамика	место
Ульяновская область	28,2	23,8	22,9	19,4	21,4	↑	
Майнский район	51,8	3,4	7,14	1,96	8,3	↑	12

Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям

территории	2018	2019	2020	2021	2022	Динамика	место
Ульяновская область	16,5	11,7	13,1	9,06	10,3	↑	
Майнский район	9,3	2,2	0,77	2,5	18,7	↑	6

Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям

территории	2018	2019	2020	2021	2022	Динамика	место
Ульяновская область	3,4	3,97	3,08	2,55	4,5	↑	
Майнский район	1,7	0,7	1,43	0,59	12,7	↑	4

Отклонения по воде в 2022г. регистрировались:

№	Водопоставляющая организация	Населенные пункты Майнского района	Кол-во проб питьевой воды			
			По санитарно-химическим показателям	с отклонением	По микробиологическим показателям	с отклонением
1	МУП ЖКХ Анненковское	п. Новоаннковский	1	1	1	0
2		п. Новочуфаровский	1	1	1	0
3	СПК «Карлинское»	с. Карлинское	3	1	3	0
4	ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	с. Комаровка	5		5	2
5		с. Тагай	27	3	27	2
6		с. Уржумское	6	1	6	
7		с. Абрамовка	9		9	1
8		с. Аксаково	4	1	4	1
9		с. Березовка	5	1	5	
10		с. Б.Жеребятниково	5		5	1
11		с. Вязовка	5		5	1
12		с. Кадьковка	4		4	1
13		с. Р. Колхозная	8		8	2
14		р.п. Майна	43	21	43	5
15	МУП ЖКХ «Гимовское»	д. Путиловка	1		1	1
16		с. Кадьшевка	1		1	2
17	МУП ЖКХ «Выровское»	с. Полбино	1	1	1	1
18		п. Безречный	1		1	1

19	МУП ЖКХ «Старомаклаушинско е»	с. Старые Маклауши	3		3	2
20		с. Новые Маклауши	1		1	1
21		с. Чирикеево	2		2	1
22		с. Чуфарово	1	1	1	
23	МУП «Аква»	с. Сосновка	1	1	1	
24		с. Загоскино	2	1	2	
25		с. Новая Калда	1	1	1	1
26		с. Б.Озеро	2	1	2	
27		п. Род. Пруды	2	1	2	
28		п. Рыбхоз Пионер	1	1	1	
29		с. Поповка	1		1	
30		р.п. Игнатовка	17	3	19	4

В соответствии с требованиями ч. 6, 7, 8 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения необходимо:

1. МО «Майнский район» внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

2. ОГКП «Ульяновский областной водоканал», МУП ЖКХ «Анненковское», МУП ЖКХ «Выровское», МУП ЖКХ «Старомаклаушинское», МУП «Аква», МУП ЖКХ «Гимовское», СПК «Карлинское» в течение трех месяцев с момента получения технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе в срок до 1 июля 2023 года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

О проведенных мероприятиях, прошу Вас сообщить по электронной почте karsun@73.rospotrebnadzor.ru до 1 июля 2023 года.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ульяновской области в Карсунском
районе



А.К. Фазуллин

